

**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE  
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270**  
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	23/08/2013	Verslag N°	Tp/130823/09	Fac	2416	ID	Ng1590
* Adres installatie	<b>Boudewijnlaan 23 app 102 3200 Aarschot</b>						
* Eigenaar	Prombuild						
* Opdrachtgever	ENW Oudebos 25 3202 Rillaar						
* Installateur	Idem					BTW / IK	
* Netbeheerder	Eandis	EAN Ref.					
* Teller N°			Index dag			Index nacht	
* ID meettoestel	METREL type 3102						

**1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Dienstspanning in Volt	Verspreidingsweerstand aardinrichting RA in $\Omega$	Algemeen isolatieniveau RI in M $\Omega$	Type aardelektrode	
230	2.3	10	Pennen	
Aansluitautomaat	Algemene schakelaar	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eindstroombanen
40A max	Diff 40A 300mA	Exvb 4 x 10mm <sup>2</sup>	1	12

**2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

<b>Begin der werken</b>	Funderingen	Na	01/10/1981	Installatie	Na	01/10/1981
<b>Voorschriften</b>	A.R.E.I. en de voorschriften van de netbeheerder					
<b>Installatie</b>	Huishoudelijke installatie					
<b>Uitwendige invloeden</b>	Geen specifieke invloeden					
<b>Detailbeschrijving</b>	Schema's in bijlage Keuring betreft appartement 102					

**3.- UITGEVOERDE CONTROLES**

Zie pag. 2

**4.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS**

Zie pag. 2

**5.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE NETBEHEERDER**

Zie pag. 2

**6.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN**

Geen

**7.- BESLUIT :**

1.- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de ADS werden verzegeld en de één draadschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/08/2038. (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De inspecteur  
Naam + Code  
Peeters Tim TP

Vr. De directeur,